

Harmonogram pobierania próbek w 2026 roku -
Baseny letnie przy ulicy Lisek we Włocławku

Basen zewnętrzny – 25 x 12 x 1,5 m - duży

	Czerwiec		Lipiec		Sierpień	
Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany
System cyrkulacji- Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-

**Harmonogram pobierania próbek w 2026 roku -
Baseny letnie przy ulicy Lisek we Włocławku**

Basen zewnętrzny – 12 x 6x 0,6 m - średni

	<u>Czerwiec</u>		<u>Lipiec</u>		<u>Sierpień</u>	
Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany
System cyrkulacji- Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-

**Harmonogram pobierania próbek w 2026 roku -
Baseny letnie przy ulicy Lisek we Włocławku**

Basen zewnętrzny – 25 x12 x1,2 m - mały

	<u>Czerwiec</u>		<u>Lipiec</u>		<u>Sierpień</u>	
Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> pH redox chlor wolny chlor związany
System cyrkulacji- Basen zewnętrzny	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Legionella</i> Mętność Chloroform, Suma THM Azotany Utlenialność pH redox chlor wolny chlor związany	-

Harmonogram pobierania próbek w 2026 roku - Baseny letnie przy ulicy Lisek we Włocławku

	<u>Czerwiec</u>		<u>Lipiec</u>		<u>Sierpień</u>	
Woda doprowadzana	azotany utlenialność	-	utlenialność		azotany utlenialność	-
Natrysk – przy wejściu na basen duży	<i>Legionella</i>					
Natrysk – przy wejściu na basen średni	<i>Legionella</i>					
Brodzik do płukania stóp 1	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	
Brodzik do płukania stóp 2	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	
Brodzik do płukania stóp 3	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	
Brodzik do płukania stóp 4	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	
Brodzik do płukania stóp 5	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	
Brodzik do płukania stóp 6	<i>Chlor wolny</i>				<i>Chlor wolny</i>	