

Włocławek, 13.05.2026 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Al. Chopina 8  
87-800 Włocławek

ZO.331.5.2026

### **Odpowiedź na zapytanie**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w procedurze pełnej, o której mowa w §5 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości niższej od kwoty 170 000 złotych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2026 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku z dnia 7 kwietnia 2026 roku, którego przedmiotem jest Dostawa kontenerów socjalnych

Miasto Włocławek – Ośrodek Sportu i Rekreacji odpowiada na zapytanie wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZO.331.5.2026, którego przedmiotem jest Dostawa kontenerów socjalnych:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający akceptuje moduły kontenerowe o wymiarach 6055x2990x2800mm lub 6055x2435x2800mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie akceptuje kontenerów o podanych wymiarach. Wymagane wymiary kontenerów zawarte są w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie pojedynczego modułu kontenerowego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 2° z warstw: blacha ocynkowana gładka, izolacja z pianki poliuretanowej/wełny mineralnej 100 mm pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej/wełny mineralnej 100 mm, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta cementowo-drzazgowa, wykładzina PCV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający akceptuje ściany zewnętrzne i wewnętrzne z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej 80 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający akceptuje instalację elektryczną prowadzoną podtynkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Niniejsze wyjaśnienie obejmuje wszystkich Wykonawców. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę przed ich udzieleniem mogą wycofać ofertę i złożyć ją ponownie. Jeżeli tego nie uczynią, Zamawiający uzna, że złożona przez nich oferta w swojej kalkulacji obejmuje również powyższe wyjaśnienia.